



**PRÉFET
DU NORD**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES POUR LA SÉCURITÉ CONTRE LES
RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC**

Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

PROCES-VERBAL du 22 novembre 2022

Rédacteur : ADC DEVILLIERS FRANCOIS

COMMUNE :

RAISMES

ETABLISSEMENT :

FOYER SOCIAL DES PERSONNES AGEES ARTHUR MUSMEAUX

ADRESSE :

RUE MARCEL SEMBAT

NOM DE L'EXPLOITANT

MAIRIE

Visite : Périodique

Date de la visite : 27/10/2022

Date de la dernière visite : 28/10/2019 avis : Favorable

Type : L-N

Catégorie : 3^{ème}

Effectif : 330 personnes

AVIS

Après en avoir délibéré, la Commission d'arrondissement de Valenciennes pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public émet **un avis** *favorable* à la poursuite d'exploitation de l'établissement.

Pour le sous-préfet et par délégation

Pénélope KUSTOSZ

MEMBRES PRÉSENTS

- | | |
|----------------------------|---|
| - M. BIREMBAUT | Conseiller municipal délégué de RAISMES |
| - Adjudant-chef DEVILLIERS | SDIS 59 |

AUTRES PERSONNALITÉS

- | | |
|---------------|-----------------------|
| - M. GILLERON | Directeur |
| - M. SARACINO | Responsable technique |
| - M. PATIN | AXENTIA |
| - M. MOREL | Mairie de RAISMES |

CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT

Activités de l'établissement : manifestations diverses et restauration assise.

L'effectif de cet établissement est déterminé de la façon suivante :

- Conformément à l'article L3, l'effectif est calculé à raison d'une personne par m² des surfaces des salles soit 320 personnes.
- Le personnel déclaré est de 10 personnes.

Soit un effectif total de 330 personnes.

Conformément à l'article R143-19 du Code de la Construction et de l'Habitation et à l'article GN1, l'établissement est classé en type L, N, de 3^{ème} catégorie.

- Code de la Construction et de l'Habitation.
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public.
- Arrêté du 5 février 2007 modifié, relatif aux dispositions particulières concernant les établissements à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles à usages multiples. (Type L)
- Arrêté du 23 juin 1978, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire.
- Circulaire du 3 mars 1982 relative aux Instructions Techniques prévues dans le règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public, complétée par la Circulaire du 21 juin 1982 et la Circulaire du 30 décembre 1994.
- Instruction technique n°248, relative aux équipements d'alarme
- Instruction Technique n° 249, relative aux façades.
- Arrêté préfectoral du 27 avril 2017, relatif à l'approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI) dans le département du Nord.

Situation administrative

Type de dossier	Objet	Date commission	Avis	Motivation / Observation
Visite : Périodique		21/11/2019	Favorable	
Visite : Périodique	VP	03/11/2016	Favorable	
Visite : Périodique		17/10/2013	Favorable	

DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

Cet établissement de construction traditionnelle à simple rez-de-chaussée comprenant :

- Un hall d'accueil,
- 2 bureaux,
- Une salle d'animation,
- Une salle de restauration,
- Une salle de réunions,
- Une salle de lecture,
- Des sanitaires,
- Une salle de pause,
- Une réserve « animation »,
- Une lingerie,
- Une cuisine,
- Des vestiaires,
- Une chaufferie.

Conception et desserte du bâtiment

L'établissement se compose d'un unique niveau.

Il est desservi par une voie engins.

Il dispose d'une façade accessible aux services de secours.

Isolement par rapport aux tiers

Cet établissement est isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers.

Résistance au feu des structures

Les structures sont stables au feu de degré 1/2 heure.

Les planchers sont coupe-feu de degré 1/2 heure.

Distribution intérieure et compartimentage

La distribution intérieure est obtenue par un cloisonnement traditionnel.

Locaux à risques particuliers

Les locaux à risques moyens sont constitués par la cuisine et les locaux de rangement.

Dégagements

RAISMES

FOYER SOCIAL DES PERSONNES AGEES ARTHUR MUSMEAUX CHEM D'EN HAUT

Visite du : 27/10/2022 Commission du : 22/11/2022

Niveaux et effectifs	Nombre de sorties exigé	Nombre d'unités de passage exigé	Nombre de sorties réalisé	Nombre d'unités de passage réalisé
Etablissement 330 personnes	2	5	5	11

Chauffage - Ventilation - Climatisation

Le chauffage est assuré par 2 appareils de production de chaleur dont l'énergie employée est le gaz pour une puissance de 270 kW.

La chaufferie est isolée comme un local à risque important.

Installations électriques et d'éclairage

L'établissement est doté d'un éclairage de sécurité à fonction d'évacuation (balisage) et d'un éclairage anti-panique (ambiance) assuré par des blocs autonomes.

Installations d'appareils de cuisson

Il existe une cuisine isolée équipée d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale installée supérieure à 20 kW, alimentée en gaz et électricité.

Moyens de secours contre l'incendie

Nombre d'extincteurs : 14 appareils

L'établissement est doté d'un équipement d'alarme de type 1 (avant 1993)

Le dispositif d'alerte est assuré par un téléphone urbain (Ligne analogique - RTC)
OU

Le dispositif d'alerte est assuré par un téléphone sur IP (Internet Protocol) secouru par un onduleur/une batterie, conformément à la note d'information n°06 du 24/01/2017 émanant du ministère de l'intérieur.

Les plans schématiques et les consignes de sécurité sont correctement affichés.

Défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Famille	N°	Adresse	Distance (m)	Débit (m3/h)
HYDRANT	00058	RAISMES RUE DES VIOLETTES	40	120

La plus grande surface non recoupée représente : 260 m².

Il est retenu une classe : 2 (Activité retenue pour la détermination de la classe : L)

Le volume d'eau nécessaire pour la DECI est de 120 m³ utilisable en 2 heures (soit un débit de 60 m³/h) réparti sur 1 point d'eau incendie (PEI). Le premier PEI doit être situé à 200 m du risque.

Au vu des éléments en notre possession, la DECI est suffisante.

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES

RAISMES

FOYER SOCIAL DES PERSONNES AGEES ARTHUR MUSMEAUX CHEM D'EN HAUT

Visite du : 27/10/2022 Commission du : 22/11/2022

Registre de sécurité

	Oui	Non	Observations
Registre de sécurité	X		Tenu à jour

Chauffage

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification de l'installation de chauffage (Art. CH58)	SOCOTEC	16/10/2022	Aucune observation
Entretien de l'installation de chauffage (Art. CH57)	DALKIA	19/10/2022	
Ramonage des conduits de fumée (Art. CH57)	DALKIA	19/10/2022	

Gaz

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification de l'installation de gaz (Art. GZ30)	SOCOTEC	16/10/2022	Aucune observation
Entretien de l'installation de gaz (Art. GZ29)	DALKIA	19/10/2022	

Installations électriques et éclairage

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification réglementaire en exploitation (ERP) (Art. EL19)	SOCOTEC	16/10/2022	Aucune observation
Vérification électricité en visite périodique (CT) (Art. EL19)			8 Observations levées par technicien interne
Vérification de l'éclairage de sécurité (Art. EC15)			Aucune observation

Installation d'appareils de cuisson

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification des appareils de cuisson (Art. GC22)	SOCOTEC	17/10/2022	Aucune observation
Nettoyage du circuit d'extraction (Art. GC21)	R Filtration	06/07/2022	

Moyens d'extinction (Extincteurs)

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification des extincteurs (art MS72)	M. GILLERON	24/09/2022	1 observation en cours de levée (remplacement d'appareils)

Système de Sécurité Incendie et Equipement d'alarme

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification de l'équipement d'alarme (Art. MS73)	SOCOTEC	25/10/2022	Aucune observation
Entretien de l'équipement d'alarme (Art. MS68)	Technicien interne	24/10/2022	

Service de Sécurité Incendie

	Nombre	Recyclés (oui/non)	Observations- Type de formation
Personnels désignés formés	2	TRT Formation le 16/03/2022	EPI

Défense contre l'incendie

	N°PEI	Nom et date du contrôle	Observations
Contrôle technique du PEI par le Service Public de DECI (PEI Public)	058	SUEZ le 22/10/2021	Aucune observation

ESSAIS RÉALISÉS LORS DE LA VISITE

RAISMES

FOYER SOCIAL DES PERSONNES AGEES ARTHUR MUSMEAUX CHEM D'EN HAUT

Visite du : 27/10/2022 Commission du : 22/11/2022

Type d'essai	Résultat	Observations
Alarme	Concluant	DM circulation côté cuisine
Coupure électrique et éclairage de sécurité		
Manœuvre des issues de secours		
Coupure force appareils de cuisson		

OBSERVATIONS

L'exploitant déclare n'avoir effectué aucuns travaux depuis la dernière visite.

L'article L122-3 du Code de la Construction et de l'Habitation précise que « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. »

L'attention du pétitionnaire ou de l'exploitant est attirée sur les dispositions de l'article R143-34 du Code de la Construction et de l'Habitation :

« Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les Commissions de Sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. »

L'établissement est doté d'un Défibrillateur Automatisé Externe

Les dispositifs de désenfumage sont en réalité des installations de ventilation de confort. Il y aura lieu de supprimer les identifications et de changer la couleur des boîtiers de commande

PRESCRIPTIONS

1. Tenir les conteneurs à déchets écartés de la façade et des organes de coupure de gaz. (Art R 143-13)

